

VA DOS ECO pH

Technische Eigenschaften

- Stromversorgung 220 Vac
- Display mit 4 Ziffern und 7 Segmenten
- BNC Anschluss für die pH-Sonde
- 3-Positionsschalter Ansaugen, ON, Stand-By
- Peristaltikpumpe für Förderleistung und Druck (siehe Geräteschild)
- Messbereich des pH-Werts: 3.8+8.2 pH (Präzision: 0,1 pH)
- Dosiermethode ON-OFF (einstellbarer Set Point)
- Kalibriermethode pH 1 Punkt

Schalterpositionen:

1) Ansaugposition „die Pumpe ist in Betrieb“ (Schalterposition MOM)

2) Normalposition „das Gerät misst den pH-Wert und dosiert“ (Schalterposition ON)

Durch Drücken die Taste  5 Sekunden lang erhalten Sie Zugriff auf das Kalibrieremenü:

pH- Sonde: Die Pumpe zeigt C7pH an. Die Taste  gedrückt halten und 60 Sekunden warten.

Die Qualität der Sonde wird angezeigt, z.B.: C100

Durch Drücken die Taste  gedrückt gehalten während der Anzeige des Setpoint-Wert erneut drücken, um den

Wert zu erhöhen. Nach Einstellung des Werts die Taste  drücken. Nach 3 Sekunden wird der Wert gespeichert, und die Pumpe zeigt mem an.

Das Set der Werte liegt zwischen 4 pH und 8 pH, mit Erhöhung um 0,1 pH.

Nach der tatsächliche Messung unter 6,0 pH liegt, zeigt die Pumpe den Wert an
Nach der tatsächlichen Messung über 8,0 pH liegt, zeigt die Pumpe den Wert an

3) Stand-By-Position „die Pumpe steht still“ (Schalterposition OFF)

Durch Drücken die Taste  3 Sekunden lang erhalten Sie Zugriff auf das Einstellungsmenü:

Menü zur Einstellung des pH-Wert:

- 1] Einstellbare Dosierart für Säure oder Alkali-Lösung (pH-Wert)
- 2] Temperaturwert fest eingestellt 25°C